

1
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
Отдел надзорной деятельности по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,
Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, e-mail: tyazhelkov72@mail.ru

Предписание N 101/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе п. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края

Должностному лицу: Директору МБОУ СОШ п. Литовко Максимец Наталье Николаевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Стахий А.Н. №101 от 30.09.2015г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15.00 час 12.10.2015 до 10.00 час 16.10.2015г старшим дознавателем ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району майором внутренней службы Ильиным Алексеем Ивановичем проведена плановая выездная проверка МБОУ СОШ п. Литовко (объект защиты – здание начальной школы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п. Литовко, ул. Таёжная, д. 12.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ п. Литовко, Максимец Н.Н.

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
1	Противопожарная дверь помещения электрощитовой, установленная в здании школы, не имеет устройства для самозакрывания. <i>Оборудовать противопожарную дверь, установленную в помещении электрощитовой устройством для самозакрывания.</i>	Согласно ч.1 ст.88 ФЗ – 123 части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. В соответствии с ч.2 ст.88 ФЗ-123 пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград,	01.10.2016	

	<p>соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону; с ч.3 ст.88 ФЗ-123 пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>Согласно п. 1.82 строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*).двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>Согласно ч.8 ст.88 ФЗ-123 окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД по г. Амурск
и Амурскому муниципальному району Ильин А.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« 18 » 10 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ п. Литовко Максимец
Н.Н.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2015 г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись